Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

PM FLEX
Via XXV Aprile 15
24030 Almenno San Bartolomeo (BG)
ITALY

Kundennr.	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
127386	Nicholas Capelli	Oliver Zimmermann	08.04.2022

Bewilligung

Nummer: **22.0329**
gültig bis: **17.05.2024**

Kennzeichnung: PI508

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **19-BS-0452** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Elektroinstallationsrohr flexibel**

Handelsmarken: **PM**

Typenbezeichnung	Nenndaten	
ICTA	Klassifizierung:	34223244-010
	Temperatur:	-5 ... +90 °C
	Dimensionen:	16, 20, 25, 32, 40, 50 mm
	Farbe:	grau
ICTAA	Klassifizierung:	34223244-010
	Temperatur:	-5 ... +90 °C
	Dimensionen:	16, 20, 25, 32, 40, 50 mm
	Farbe:	blau

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Luppmenstrasse 1, CH-8320 Fehraltorf
T +41 58 595 18 18
mub.bs.info@esti.ch
www.esti.admin.ch

SWISS ACCREDITATION
sas.admin.ch SCESp 0033

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bewilligung Nummer: **22.0329**

Typenbezeichnung	Nenndaten	
ICTAN	Klassifizierung:	34223244-010
	Temperatur:	-5 ... +90 °C
	Dimensionen:	16, 20, 25, 32 mm
	Farbe:	schwarz
ICTAV	Klassifizierung:	34223244-010
	Temperatur:	-5 ... +90 °C
	Dimensionen:	16, 20, 25, 32 mm
	Farbe:	grün
ICTAX	Klassifizierung:	34223244-010
	Temperatur:	-5 ... +90 °C
	Dimensionen:	16, 20, 25, 32 mm
	Farbe:	elfenbein
MFL	Dimensionen:	16, 20, 25, 32, 40, 50 mm
	Farbe:	durchsichtig

Schutzklasse:

Schutzgrad:

Grundlagen: Zertifikat / IMQ / EL934 / 03.05.2017
Test Report / IMQ / CN17-0009954-01 / 16.03.2017

Bemerkung: Eine weitere Verlängerung dieser Bewilligung ist über die Aktualisierung des Prüfberichtes möglich.

Prüfnormen: EN 61386-1:2008
EN 61386-22:2004+A11:10
IEC 60754-1:2011
IEC 60754-2:2011

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Peter Fluri
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen